

قائمة التفتيش العامه على السقالة 3 ORAL SCAFFOLDING INSPECTION CHECKLIST

Inspection Date: تاريخ الفحص					
Project Name: المشروع					
العنصر ITEM	PARTICULARS	OK	Not OK	N/A غير مطلوب	DEFICIENCY
وسائل الوصول	Has safe access been provided for all scaffold platforms that are more than 2 feet above or below the point of access? هل تم تأمين مدخل آمن لكل منصات العمل بما يعادل 2 قدم اعلى او اسفل نقطة الدخول؟				
	Have cross braces been prohibited as a means of access? هل يمنع استخدام المقصات كطريقة للوصول لمنصة العمل؟				
	Are ladders positioned so as not to tip the scaffold? هل السلالم مركبة بطريقة امنة للوصول للسقالة				
	Is the bottom rung less than 24 inches above the supporting surface? هل اول درجة ارتفاعها اقل من 24 بوصة فوق السطح الارض اوخلافه				
	Are rest platforms installed every 35 feet vertically? هل تم إنشاء منصة للراحة (بسطة) كل 35 قدم رأسي				
Prepared By: إعداد		Reviewed By: مراجعة			
Position: الوظيفة		Position: الوظيفة			
Signature: التوقيع		Signature: التوقيع			
Date: التاريخ		Date: التاريخ			